



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Кемеровской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Прокопьевска,
г. Киселевска и Прокопьевского района УНДПР
ГУ МЧС России по Кемеровской области
653000 г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, д. 28, тел. (8-3846) 61-01-01; 61-12-57
E-mail:ogpn9@mail.ru

Предписание № 26/1/16

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Киселевского городского округа Центр развития ребенка-Детский сад № 1 "Левушка"
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному надзору от «06» апреля 2018 года, № 26, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 00 мин. «23» апреля 2018 г. по 15 ч. 00 мин. «23» апреля 2018 г. и в период с 10 ч. 00 мин. «26» апреля 2018 г. по 11 ч. 00 мин. «26» апреля 2018 г. проведена проверка

заместителем главного государственного инспектора г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному надзору Буровой Ольгой Васильевной
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Киселевского городского округа Центр развития ребенка-Детский сад № 1 "Левушка, 652723, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. 50 лет города, 51
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующей МАДОУ КГО Центр развития ребенка- детский сад №1 «Левушка» Романенко Т.В.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сроки устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Привести в соответствие требованиям покрытие полов путях эвакуации и зальных помещениях	ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.58 ч.1 ст. 134,ч.6, таб-	15.07.2018 г.	

		лица 29.		
2.	Запретить использование технического этажа для хранения оборудования, мебели и других предметов;	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме", пункт 23б	15.07.2018 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора г. Прокопьевска, г. Киселевска и

Прокопьевского района по пожарному надзору Бурова О.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«26» 04 2018 г.



Предписание для исполнения получил:

Романенко

«26» апреля 2018 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

заведующая МАДОУ КГО Центр развития ребенка- детский сад №1

«Левушка» Романенко Т.В.

(должность, фамилия, инициалы)